


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Zawory grzejnikowe
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
CZ-30, CZ-31, CZ-32
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania obiektów budowlanych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75 209 Koszalin  
Miejsce produkcji:  
Z.H.C.I. Co., Ltd., Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
PN-M-75002:2016  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
-  
7b. Krajowa ocena techniczna:  
-  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
-  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Rozmiar	DN 15	-
Maksymalna temperatura	110°C	-
Szczelność	Spełnia	-
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

  
**INVENA S.A.**  
 75-209 KOSZALIN, ul. Grabskiego 3  
 tel. 94 340-0140, fax. 94 340-01-82  
 NIP 669-22-05-878 (10)

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**PREZES ZARZĄDU**

Koszalin, 04.04.2018

*Dorota Bireta-Tomaszewska*

.....  
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)